

## ЗАКАЗЧИК:

ООО УК "РОСТОКИ"

301510, Тульская обл, Арсеньевский р-н, Арсеньево рп,

Хорева ул, дом 24, корпус 2

телеф: (48733) 5-28-42, 5-28-03

ИНН: 7121500280 КПП: 712101001

ОГРН: БИК: 047003608

р/счет: 40702810566000001794

ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК

к/сч: 30101810300000000608

## ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"

301430, Тульская обл, Суворовский р-н, Суворов г,

Энергетиков ул, дом № 1, корпус 6

Телефон:

ИНН: 7107029245 КПП: 713302002

ОГРН: БИК: 047003764

р/счет: 40702810800180000134

ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"

к/сч: 30101810600000000764

ОКОНХ: 90214 ОКПО: 03257030

АКТ № 07-00009216 от 30.04.2024 по договору №9057/2023 от 08.11.2023

на выполненные работы по техническому обслуживанию

Адрес: 301510, Тульская обл, Арсеньевский р-н, Арсеньево рп, Хорева ул

Представители Исполнителя:

Ядыкин Ю.С.

Представители Заказчика:

Уткин Д.Н.

Составили настоящий акт о том, что специалистами Исполнителя в период апрель 2024 г. выполнены следующие виды работ:

№ п/п	№ по прейск	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Повышающий коэффициент	Периодичность	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	5.1.4	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	25	1	1	43,00	1 075,00
2	10.1.48	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах, диаметром до 20 мм	шт	85	1	1	82,00	6 970,00
3	10.1.47.2	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности (при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5)	стояк	67	1	1	409,00	27 403,00
							Итого:	35 448,00
							НДС	7 089,60
							Всего к оплате:	42 537,60

Настоящий акт является основанием для расчета сторон. Акт составлен в двух экземплярах.

Второй экземпляр акта с подписями и печатью вернуть в десятидневный срок

Выполненные работы сдал:

М. П. главный инженер

начальник Арсеньевской КЭС

Кион И. Ю.

Ядыкин Ю.С.

Выполненные работы принял:

М. П. Директор ООО УК "Ростоки"

Уткин Д.Н.

" " 2024 г.

"30" 04 2024 г.

Росток