

ЗАКАЗЧИК:

ООО УК "РОСТОКИ"

301510, Тульская обл, Арсеньевский р-н, Арсеньево рп,
Хорева ул, дом 24, корпус 2
телеф: (48733) 5-28-42, 5-28-03
ИНН: 7121500280 КПП: 712101001
ОГРН: БИК: 047003608
р/счет: 40702810566000001794
ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК
к/сч: 30101810300000000608

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Акционерное общество "Газпром газораспределение Тула"

301430, Тульская обл, Суворовский р-н, Суворов г,
Энергетиков ул, дом № 1, корпус б
Телефон:
ИНН: 7107029245 КПП: 713302002
ОГРН: БИК: 047003764
р/счет: 40702810800180000134
ТУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"
к/сч: 30101810600000000764
ОКОНХ: 90214 ОКПО: 03257030

АКТ № 07-00004974 от 26.12.2025 по договору №9057/2023 от 08.11.2023
на выполненные работы по техническому обслуживанию

Адрес: 301510, Тульская обл, Арсеньевский р-н, Арсеньево рп,

Представители Исполнителя: Ядыкин Ю.С.

Представители Заказчика: Уткин Д.Н.

Составили настоящий акт о том, что специалистами Исполнителя в период декабрь 2025 г.
выполнены следующие виды работ:

№ п/п	№ по прейск	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Повышающ ий коэффицие нт	Периодичес ность	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	5.1.4	Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	13	1	1	47,00	611,00
2	10.1.48	Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств (если это предусмотрено документацией изготовителя), установленных на газопроводах, диаметром до 20 мм	шт	47	1	1	91,00	4 277,00
3	10.1.47.2	Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (опрессовка, приборный метод, мыльная эмульсия, пенообразующая смесь), принятие мер по устранению выявленной негерметичности (при работе с приставной лестницы с перестановкой применять коэффициент 1,2; при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах применять коэффициент 1,5)	стояк	35	1	1	455,00	15 925,00
							Итого:	20 813,00
							НДС	4 162,60
							Всего к оплате:	24 975,60

Настоящий акт является основанием для расчета сторон. Акт составлен в двух экземплярах.

Второй экземпляр акта с подписями и печатью вернуть в десятидневный срок

Выполненные работы сдал:

главный инженер

Киун И. Ю.

начальник Арсеньевской КЭС

Ядыкин Ю.С.

Выполненные работы принял:

директор ООО УК "РОСТОКИ"

Уткин Д.Н.

2025 г.

2025 г.

Росст